



DB
25-03-19^d

Załącznik nr 2 do decyzji
z dnia ..2024..-02..2.8.....
znak: DOS-VI.7222.1.48.2023.KM

Białystok, dnia 22 marca 2019 roku

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku**
ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok
MZ.5560.42.2019.MF

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Krysztopik
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami)

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych warunków ochrony przeciwpożarowej w operacie przeciwpożarowym instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK) w Białymstoku przy ulicy Generała Władysława Andersa 40F.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2019 roku do tut. Komendy wpłynął wniosek Wiceprezesa Pani mgr Alicji Pisieckiej oraz Prokurenta Pana mgr inż. Konrada Godebskiego PUHP LECH Spółka z o. o. o uzyskanie postanowienia – uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ujętych w operacie przeciwpożarowym z marca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Edwarda Stachurskiego nr upr. 71/93.

Zgodnie z operatem przeciwpożarowym wykazano, że cyt. „Poziom ochrony zakładu pod względem bezpieczeństwa pożarowego i samoobrony własnej można określić jako ponad standardowy”.

Dodatkowo w dniu 22 marca 2019 roku przedstawiono:

- opinię techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzoną we wrześniu 2018 roku przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Piotra Janusza Gilewskiego nr upr. 470/2005 w której wykazano, że zwiększenie ilości odpadów w przestrzeni bunkra powyżej ilości 3575 m³ wskazanej w projekcie budowlanym do wartości około 8000 m³ nie zmienia warunków bezpieczeństwa pożarowego w myśl art. 71 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zmianami), pod warunkiem uwzględnienia wszystkich warunków i przestrzegania procedur ujętych w opinii,
- opinię sporządzoną w dniu 17 września 2018 roku przez Pana mgr inż. Marcina Lipskiego, zgodnie z którą dokonana analiza projektów oraz fizycznego wykonania budynku procesowego oraz bunkra na odpady w aspekcie wytrzymałości i bezpieczeństwa konstrukcji obiektu, wskazuje na techniczną możliwość gromadzenia w bunkrze odpadów w ilości 8000 m³.


Mając powyższe na uwadze postanawiam jak na wstępie.

UZASADNIENIE
15-383 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

2024-02-28
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Krysztopik
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy o PSP na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Robert Wierzbowski

Otrzymują:

1. PUHP LECH Spółka z o. o.
ul. Kombatantów 4
15 – 110 Białystok
2. a/a

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-383 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dat. 2024-02-28
z up. MAŁGOSZA WOJEWÓDZTWA
Anita K...
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska